



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 66/ЛМ/18а ОТ 30 ИЮЛЯ 2018 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 227
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ ГИМНАЗИЯ №227 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 30, лит. А

Акт № 66/ЛМ/18а от 30 июля 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 30, лит. А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 4621,6 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17241 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., д.46

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; реализация дополнительных образовательных программ; реализация образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

Плановая мощность: 638 человек пропускная

Форма способа оказания: на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Седов Владимир Анатольевич, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №66/ЛМ/18а от 30.07.2018	ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга		Выполнил	Лист
				2

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный****: да, не соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний****: нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): **да**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **да, частично, не соответствует С**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения)

размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте:
да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул. Туркву, д. 30, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №195 от 01.09.2016 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях организации: - Зам. директора по ВР - Семенова О.Н.; - Зам. директора по УВР - Ненахова Е.В.; - Вахтер - Ефимова М.Л.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.
1.2.	К	Условно доступно местами. Имеется 2 входа на территорию. Оба входа не имеют порогов и препятствий. Покрытие везде твердое.	
1.3.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	На входе с двух сторон от лестницы присутствуют кнопки вызова помощи.	
2.2.	К	Условно доступно. На левой стороне лестницы имеется металлический пандус с односторонним одинарным поручнем, уклон превышает нормативные значения, поручни не соответствуют нормативным	

		значениям. Порог двери с небольшим превышением, ширины достаточно, возможно открыть вторую створку. Необходимо сопровождение.			
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Поручни лестницы не соответствуют нормативным требованиям. Порог двери с небольшим превышением. Сопровождение по необходимости.			
2.4.	С	Краевые ступени лестничных маршей частично выделены цветом (с одной стороны лестницы). Предупредительные тактильные полосы есть снизу, но размещены неправильно, без отступа от лестницы. Передвижение рекомендовано с сопровождением.			
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.		
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)			
3.1.	К	Частично доступно по 1-ому этажу. Широкие коридоры, достаточная ширина дверных проемов, отсутствие порогов. На верхние этажи не доступно, лифты отсутствуют. Сопровождение по 1-ому этажу по необходимости.			
3.2.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.			
3.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.			
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.		
4		Зона: места обслуживания инвалидов			
4.1.	К	Обслуживание осуществляется на 1-ом этаже. Сопровождение по необходимости.			
4.2.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.			
4.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.			
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.		
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)			
5.1.	К	Не доступно. Нет элементов доступности. На входе порог с превышением.			
5.2.	О	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости.			
5.3.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.			
5.4.	С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Необходимо сопровождение.			
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.		
6		Информационное обеспечение на Объекте			
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №195 от 01.09.2016 г.		
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://school227.ru/ . На сайте учреждения размещена:			
Акт №66/ЛМ/18а от 30.07.2018		ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
					5

		<ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 			
Дополнительные меры (при наличии)					
7		Зона: пути движения к объекту			
7.1.		<p><i>Остановка "Софийская 55".</i></p> <p><i>Автобусы № 12, 91, 114, 117, 141 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</i></p> <p><i>Троллейбусы №35 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</i></p> <p><i>Маршрутные такси № К12, К114, К170, К194, К227, К339, К344, К401 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 250 м. 2. Время движения пешком 5-8 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходные переходы регулируемые. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и не везде есть) <p><i>Остановка "Улица Турку".</i></p> <p><i>Автобусы № 57, 76, 116 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</i></p> <p><i>Троллейбусы №36, 42 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</i></p> <p><i>Маршрутные такси № К116 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 550 м. 2. Время движения пешком 10-14 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и не везде есть) 			
<p>Акт №66/ЛМ/18а от 30.07.2018</p>	<p>ГБОУ гимназия № 227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга</p>		 <p>СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</p>	<p>Выполнил</p>	<p>Лист 6</p>
Формат А4					

8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Возможно оставить автомобиль на придомовой территории или вдоль проезжей части.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое), также переход по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих. Использование функций браузера не является версией для слабовидящих. Кнопка должна быть легко заметной.
2. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов на кресло-колясках согласно действующим нормативам.
3. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
4. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
5. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Директор ГБОУ гимназия
№ 227 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга

Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»

_____/Седов В. А./

_____/Яганова Ю.В./